

# ZERTIFIKAT

<b>Zertifikatinhaber</b>	<b>Savo-Solar Oyj</b> <b>Insinöörinkatu 7</b> <b>50100 MIKKELI</b> <b>FINNLAND</b>
<b>Herstellwerk</b>	Mikkeli
<b>Produkt</b>	Sonnenkollektoren
<b>Typ, Modell</b>	SF500-15DG
<b>Prüfgrundlage(n)</b>	DIN EN 12975-1:2011-01 DIN EN ISO 9806:2014-03 CEN-KEYMARK-Programmregeln Solarthermische Produkte Version 28.00 (2015-12)
<b>Konformitätszeichen</b>	
<b>Registernummer</b>	011-7S2689 F
<b>Gültig bis</b>	2021-12-31
<b>Nutzungsrecht</b>	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer.  Weitere Angaben siehe Anhang.

# ANHANG

Seite 1 von 1

<b>Zertifikat</b>	011-7S2689 F von 2016-12-19
<b>Technische Angaben</b>	Siehe Datenblatt für den Prüfbericht von 2016-12-15  Bemerkung(en):  - Die Prüfung der Frostbeständigkeit nach DIN EN ISO 9806, Abschnitt 15 ist nicht erforderlich. Laut Herstellerangabe dürfen die zertifizierten Kollektoren in frostgefährdeten Gebieten nur unter Verwendung geeigneter Frostschutzmittel oder geeigneter Frostschutz-Regeleinrichtung betrieben werden.
<b>Prüflaboratorium/ Überwachungsstelle</b>	Institut für Solartechnik SPF Hochschule für Technik Rapperswil Oberseestrasse 10 8640 Rapperswil SCHWEIZ
<b>Prüfbericht(e)</b>	Nr. C1705LPEN, Nr. C1705QPEN von 2016-12-15

